

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
№ 558

«19» декабря 2017 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7.

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Данилина Ирина Владимировна.

Предписание выдано: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Школа № 111», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7 (ИНН 6166018726)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: в период с 09.00 01.12.2017г. по 11.00 19.12.2017г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 111», по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

В неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии находится спортивный зал и тренерская в блоке начальной школы: верхняя треть стен спортивного зала имеют признаки грибкового поражения, ощущается запах сырости. Раздевалка мальчиков не оборудована крючками для одежды, в раздевалке девочек потеки на потолке (п. 4.28). Нарушена целостность чехлов на спортивных матах, что не позволяет ежедневно протирать их мыльно-содовым раствором.

В кабинете информатики рабочий стул не регулируется по высоте и углам наклона сиденья и спинки, что не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочий стул выбран без учета роста пользователя ПЭВМ. Расстояние между мониторами занижено и составляет 0,7-0,8м при нормируемой величине 1,2м.

В соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» по санитарно-эпидемиологической оценке режима образовательного процесса МБОУ «Школа № 111» № 08-24/2766 от 13.12.2017г., поступившем в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 14.12.2017г № 1-06/9643 и проведенной в соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Ростовской области № №1994 от 07.11.2017г. установлено:

- не соблюдается «ступенчатый» режим обучения в первых классах, а именно в ноябре – декабре 1 день в неделю по 5 уроков, в январе-мае по 4 урока по 45 минут каждый и 1 день в неделю по 5 уроков;

- минимальна продолжительность перемен для 2-11 классов составляет 5 минут, продолжительность больших перемен – 15 минут;